



POZNÁMKY

VÝBĚR MATERIÁLŮ A BAREVNÝCH ODSTÍNŮ (SYENIT, ŽULA, KRYCÍ MŘÍŽ) BUDE UPŘESNĚN PŘI REALIZACI ZA ÚČASTI PROJEKTANTA - ARCHITEKTA A ZÁSTUPCE PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

V ELEKTROMĚROVÉM ROZVADĚČI ER BUDE MĚŘENÍ ODBĚRU PRE, a.s.
S JEDNÍM ELEKTROMĚREM A JISTIČEM PŘED ELEKTROMĚREM 3x63A A SPÍNAČ HDO.
PILÍŘ S SR2 A ELEKTROMĚROVÝM ROZVADĚČEM ER MUSÍ VYHOVOVAT PŘEDPISŮM PRE, a.s.

PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ MUSÍ BÝT RESPEKTOVÁNA VYJÁDŘENÍ VŠECH SPRÁVCŮ
STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.

PRÁCE NA ČÁSTI DISTRIBUČNÍ SÍTĚ NN PRE, a.s. PŘED MĚŘENÍM SMÍ PROVÉST POUZE
ORGANIZACE S OPRÁVNĚNÍM PRE, a.s.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3PEN-50Hz 400V/TN-C
Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41
samočinným odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním.