

Ulrichová Alena  
Na Vysoké 433  
25242 JESENICE - HORNÍ JIRČANY

Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / linka Datum  
S-MHMP- 1209920/2012/OZP-III-Ši/R-3217 Ing. Šipanová/4347 12.11.2012

## R o z h o d n u t í

**Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (OZP MHMP)** jako věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon) a § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, projednal v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), žádost fyzické osoby podnikající, paní Ing. Aleny Ulrichové, místem podnikání Na Vysoké 433, 252 42 Jesenice, zastupující investora akce, kterým je společnost T.B.I.W. a.s., se sídlem Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1, IČ 27445101, o uvedení stacionárního zdroje do provozu. Na základě zjištěných skutečností a posouzení předložených podkladů správní orgán rozhodl dnešního dne takto:

## P o v o l u j e

dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší **provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje uvedeného v Příloze č. 2 k zákonu – plynové kotelný osazené jedním kondenzačním dvojmodulovým kotlem Wessex ModuMax eco 250/500 o jmenovitém tepelném příkonu 518,5 kW, umístěné ve 2. PP polyfunkčního objektu v ulici V Zářezu, Praha 5, na pozemcích č. parc. 764/83, 764/116 a 764/252, k.ú. Jinonice v rámci stavby „Polyfunkční dům Jinonická vyhlídka“, investora společnosti T.B.I.W. a.s., se sídlem Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 10, IČ 27445101.**

Zároveň **stanoví** pro provoz uvedeného zdroje následující specifické emisní limity:

- hmotnostní koncentrace oxidů dusíku ve spalínách v suchém stavu přepočtená na normální stavové podmínky a obsah kyslíku 3 % objemová, po přepočtu na oxid dusičitý, nesmí překročit 150 mg/m<sup>3</sup>;
- hmotnostní koncentrace oxidu uhelnatého ve spalínách v suchém stavu přepočtená na normální stavové podmínky a obsah kyslíku 3 % objemová nesmí překročit 80 mg/m<sup>3</sup>.

## Odůvodnění

OZP MHMP obdržel dne 14.9.2012 žádost fyzické osoby podnikající, paní Ing. Aleny Ulrichové, místem podnikání Na Vysoké 433, 252 42 Jesenice, zastupující investora akce, kterým je společnost T.B.I.W. a.s., se sídlem Senovážné náměstí 978/23, Praha 10, IČ 27445101, o uvedení vyjmenovaného stacionárního zdroje – plynové kotelny v polyfunkčním objektu v ulici V Zářezu, Praha 5, na pozemcích č. parc. 764/83, 764/116 a 764/252, k.ú. Jinonice, do provozu. Žadatelka podala žádost jménem investora na základě plné moci ze dne 19.4.2011. Dnem doručení žádosti bylo zahájeno správní řízení v uvedené věci.

Předmětný vyjmenovaný zdroj (plynová kotelna) je uveden v Příloze č. 2 zákona pod kódem 1.1. „Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně“.

Vlastní žádost doložila žadatelka projektovou dokumentací (Polyfunkční dům Jinonická vyhlídka - změna č. 2, DSP, ze dne 20.6.2011, vypracoval TK Atelier s.r.o.) a protokolem o autorizovaném měření emisí č. 003/2012 ze dne 28.3.2012.

Souhlas orgánu ochrany ovzduší k umístění stavby předmětného zdroje byl vydán závazným stanoviskem Odboru ochrany prostředí MHMP SZn. S-MHMP-104989/2008/1/OOP/VI ze dne 4.6.2008. V rámci územního řízení byla projednána kotelna o celkovém tepelném výkonu 400 kW sestávající ze dvou plynových kotlů Viessmann Vitoplex 200 s emisemi oxidů dusíku ( $\text{NO}_x$ ) ve spalinách nejvýše do  $70 \text{ mg/m}^3$ .

Zdejší orgán ochrany ovzduší po prostudování jemu dostupných podkladů zjistil, že ke stavbě předmětného zdroje znečišťování ovzduší nebylo doposud vydáno povolení orgánu ochrany ovzduší. S ohledem na skutečnost, že předmětná kotelna byla realizována v souladu s podmínkami uvedenými ve výroku závazného stanoviska vydaného v rámci územního řízení, rozhodl se zdejší úřad vydat povolení provozu i bez předchozího povolení k jeho stavbě.

Předmětná plynová kotelna bude zdrojem tepla v novostavbě polyfunkčního objektu „Jinonická vyhlídka“. V kotelně je instalován jeden kondenzační dvojmodulový kotel Wessex ModuMax eco 250/500 o jmenovitém tepelném příkonu 518,5 kW. Spotřeba zemního plynu byla odhadnuta na  $120\,340 \text{ m}^3$  ročně. Každý modul je odkouřen samostatným kouřovodem do komína s vyústěním nad střechu objektu.

Autorizované měření emisí provedla a protokol o autorizovaném měření emisí č. 003/2012 vydala měřící skupina HOFI-THERM s.r.o., IČ 28934296, autorizovaná pro měření emisí rozhodnutím Ministerstva životního prostředí čj. 581/780/12 s platností do 31.5.2015.

Podle uvedeného protokolu o autorizovaném měření emisí byly na výstupu z kotle K1 zjištěny emisní koncentrace oxidu uhelnatého (CO) v rozmezí hodnot  $51,9 - 57,6 \text{ mg/m}^3$  a koncentrace oxidů dusíku ( $\text{NO}_x$ ) v rozmezí hodnot  $47,3 - 55,4 \text{ mg/m}^3$ . Na výstupu z kotle K2 se emisní koncentrace CO pohybovaly v rozmezí  $55,7 - 56,8 \text{ mg/m}^3$  a u  $\text{NO}_x$  v rozmezí  $43,2 - 44,2 \text{ mg/m}^3$ .

Naměřené hodnoty jsou velmi nízké a charakterizují, že byla použita technika kategorie BAT. Měřením byla prokázána schopnost zdroje plnit s rezervou specifické emisní limity stanovené ve výroku tohoto rozhodnutí.

V průběhu správního řízení byla Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Praha (ČIŽP) v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší požádána o vyjádření k řízení o povolení provozu stacionárního zdroje. Ve svém vyjádření čj. ČIŽP/41/OOO/1214063.001/12/PLV ze dne 17.10.2012 ČIŽP uvedla, že provoz předmětného zdroje bude v souladu s novými právními předpisy na úseku ochrany ovzduší a vydala k povolení provozu souhlasné stanovisko.

OZP MHMP jako příslušný orgán ochrany ovzduší prověřil předloženou žádost, protokol o autorizovaném měření emisí a další související podklady a konstatuje, že bylo dostatečně prokázáno, že realizovaný zdroj vyhovuje požadavkům legislativy ochrany ovzduší a specifickým požadavkům pro ochranu ovzduší v hlavním městě Praze. Proto rozhodl dnešního dne, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí je rozhodnutím OZP MHMP jako orgánu státní správy v ochraně ovzduší a nenahrazuje žádná jiná rozhodnutí, stanoviska a vyjádření tohoto odboru podle zvláštních předpisů.

### **Poučení o odvolání**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle § 83 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí České republiky podáním učiněným u Magistrátu hlavního města Prahy.

Otisk úředního razítka

Ing. Josef **J a n o t a**  
vedoucí oddělení ochrany ovzduší

### **Rozdělovník**

*Na doručení: T.B.I.W. a.s, Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1, IČ 27445101, prostřednictvím Ing. Alena Ulrichová, Na Vysoké 433, 252 42 Jesenice*

*Co: ČIŽP – OI Praha (datová schránka)*

*OZP MHMP – spis, evidence*